

Certifikat

Weland Stål AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Härmed intygas att grundkontroll har utförts i avseende på vårt ordernr enl. ovan.

Angivna stålkonstruktioner följer gällande regler i Boverkets Byggregler BFS2019:2-BBR28 och EKS 12.

Utförande av stålkonstruktioner enligt SS-EN 1090-2.

Utförandeklass EXC2.

Funktionstoleranser enligt Klass 1.

Förbehandlingsgrad P1.

Enligt kontrollen uppfyller konstruktionerna ställda fordringar.

Material som har används är följande:

Pl.stål / rör	SS-EN S235JR / S355J2	SBS kontrollerat
IPE / HEA / UPE	SS-EN S355N/S355M/S355J2	SBS kontrollerat
KKR	SS-EN S355J2H	SBS kontrollerat
Klenare plattstål är varmvalsat, betat, tjocklek 2 - 5 mm (SS 312)	SS-EN S 235 JR G2	Certifikat
Rostfria band, tjocklek 2 och 3 mm	EN 1.4301 (SS 2333)	Certifikat
Rostfria band, tjocklek 2 och 3 mm	EN 1.4436 (SS 2343)	Certifikat

All svetsning är utförd av svetsare med certifikat SS-EN 287-1.

Varmförzinkning utförd som standard enl. SS-EN ISO 1461.

Skriftliga värden erhålls om detta är angivet i order i annat fall utfärdas endast detta intyg.

Ulricehamn den 2024-01-01

Jonas Engström, Konstruktör